CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA II
02 ÚSEK 2A - SITUACE STAVBY
M 1:500


CHODNÍK - ÚSEK 2A
Délka chodníku: 354,00 m
Šířka chodníku: 1,5 m
Příčný sklon: 2,0%
Osa vedena v obrubníku.
0.0
0.1
0.2
0.3
ZÁČÁTEK PALISÁDY 159,98
KONEC PALISÁDY 232,58
ZÁČÁTEK PALISÁDY 24,15
KONEC PALISÁDY 170
UV1 241,600
UV2 284,270
UV3 285,000
KÚ 0,354000
ZÚ 0,000000
km 301,660
Místní komunikace
v místě čelní zdi propustku vynechání palisády v délce 9,0 m
z důvodu kolize s protihlukovou stěnou drenáž převedena pod chodník, kolem drenáže filtrační geotextilie, prostupy navrtáním a následným obetonováním
perforovaná drenážní hadice DN 100, dl. 78m
perforovaná drenážní hadice DN 100, dl. 117m
kanalizace napojena do stávající šachty navrtávkou, komunikace vyspravena - 1m2, skladba viz SO 102
revizní šachta, šachtový komplet např. Wavin 400
zatrubnění v délce 28m
zatrubnění v délce 47m
odvodňovací žlab zaústěn do uliční vpusti
napojení na stávající dlažbu
stávající odpadkový koš bude přemístěn mimo trasu nového chodníku
odvodňovací žlab zaústěn do uliční vpusti
rigol z bet. tvárnic zrušen a nahrazen novým odvodňovacím žlabem za opěrnou zdí
palisáda v délce cca 112,49 m, při provádění palisád budou provedeny dočasné svahy pod sklonem 2:1, při provádění výkopu pro palisády bude postupováno v max. délce 6m, kdy nebude nikdy odhlížen svah delší než 6m, ihned po odštění bude provedena konstrukce palisády a bude provedeno zpětný zásyp, zhotovitel stavby bude provádět denní monitoring dočasných svahů
palisáda v délce 72,60 m, při provádění palisád budou provedeny dočasné svahy pod sklonem 2:1, při provádění výkopu pro palisády bude postupováno v max. délce 6m, kdy nebude nikdy odhlížen svah delší než 6m, ihned po odštění bude provedena konstrukce palisády a bude provedeno zpětný zásyp, zhotovitel stavby bude provádět denní monitoring dočasných svahů
z důvodu rozšíření chodníku na šířku 1,40 m - rozšíření stávající komunikace na šířku 3,00 m na délce 20 m
nové zábradlí v délce 37 m v místě za novým obrubníkem - patka pod sloupky 300x300x800 25ks á 1,50m
vodicí linie - obruba +6cm
vodicí linie - obruba +6cm
objekt přístřešku, hromosvodná soustava objektu a zařízení ukolejnění vč. průkazky ve správě SEE, OR Ostrava - zachováno bez dotčení
napojení na stávající dlažbu
UKONČENÍ CHODNÍKU PRO CYKODET
chodník zakončen obrubníkem +20 mm a navazuje na stávající komunikaci
propustek ev. km 301,858
sv.š.=1,80m v.v.=0,80m
301.8
Místní komunikace
Místní komunikace
Místní komunikace