


2xspojka SSU3 L-AYKY 3x120+70

2xAYKY 3x120+70-nový(40m)

SS200/NKE2P-nová

Obcní úřad NÁVSI
stavební úřad
Tento situační plán
je součástí územního rozhodnutí
o umístění stavby ze dne 26.03.2024
č.j. 001/057/2024

ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ NN-0,4kV



LEGENDA ELEKTRO:

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUP
- STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ
- PROJEKTOVANÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ SÍTĚ CETIN
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

LEGENDA OSTATNÍ:

- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

Proud.soustava NN: 3x400/230V, 50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem NN: automatickým odpojením od zdroje

Investor:	ČEZ Distribuce a.s.	Číslo zakázky:	E2021/0173	Eltrab Group s.r.o. Lublaňská 1002/9 Praha 2 - Vinohrady 120 00
Zpracoval:	Jakub Mašlonka	Stupeň PD:	DSP	
Odp. projektant:	Jakub Mašlonka	Datum:	11/2020	
Název stavby:	Hrádek, č.parc. 1025/5, NNK			Katastrální území: Hrádek
Název výkresu:	Situační plán			Číslo výkresu: IP-12-8020124
		Měřítko:	1:250	Formát: A3